



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**
456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск ул.Транспортная,11 а/я 77, телефон (351-46) 3-87-46, эл.адрес ugps7snz@yandex.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск ул.Транспортная,11 а/я 77, телефон (351-46) 9-24-04, эл.адрес fps7ogpn@yandex.ru
телефон доверия (351-46) 2-43-91

Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица
(место составления предписания)

« 30 » марта 20 17 г.
(дата составления предписания)

Транспортная, дом № 11, кабинет № 109

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
населения города Снежинска»

фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (далее МБУ «КЦСОН города Снежинска»)
гражданина) собственника имущества и т.п)

во исполнение распоряжения ~~главного~~ (заместителя главного) государственного инспектора Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» по пожарному надзору № 17 от « 10 » марта 20 17 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 30 мин. « 27 » марта 20 17 г.
по 13 ч. 00 мин. « 27 » марта 20 17 г.

проведена проверка:

государственным инспектором ФГКУ "Специальное управление ФПС № 7 МЧС России" по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бурковой Александрой Сергеевной МБУ «КЦСОН города Снежинска», проводившего (-их) поверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Снежинска», расположенного по адресу улица Сосновая, дом № 7.

совместно с директором МБУ «КЦСОН города Снежинска» Медведевой Еленой Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
17/1/1	План эвакуации в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска», расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7 не соответствует требованиям нормативных	пункт 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 подпункт 2 статьи 84	30.10.2017г.	

	<p>документов по пожарной безопасности</p> <p>Необходимо переработать план эвакуации в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска», расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.</p>	<p>Федерального закона «О пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ</p>		
17/1/2	<p>Имеются зазоры в местах пересечения противопожарной двери, отделяющей помещение склада вещей (пункта проката) (Ф5.2) МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска», расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7, от коридора.</p> <p>Необходимо устранить зазоры в местах пересечения противопожарной двери, отделяющей помещение склада вещей (пункта проката) (Ф5.2) МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска», расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7, от коридора, согласно требований пункта 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	<p>Пункт 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	30.03.2019г.	
17/1/3	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (50 дБА) в помещениях №109, 213, 214 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска», расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7</p>	<p>ст. 84 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ пункт 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункт 13 таблицы 1 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».</p>	30.03.2019г.	

	Необходимо обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (50 дБА) в помещениях №109, 213, 214 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска», расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7, в соответствии с требованиями пункта 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункта 13 таблицы 1 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».			
17/1/4	<p>При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по отделке пола в коридорах 1 и 2 этажа административного здания, расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7</p> <p>Необходимо выполнить отделку пола в коридорах 1 и 2 этажа административного здания, расположенного по адресу ул. Сосновая, д.7 материалами с пожарной опасностью не более чем В2РП2Д3Т2</p>	пункт 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, пункт 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС
№ 7 МЧС России" по пожарному надзору Буркова А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » марта 20 17 год

Предписание № 17/1/1-4 от 30.03.2017 года (на 2 листах) для исполнения получило

V

(подпись)

Директор МБУ «КЦСОН города Снежинска»

(должность, фамилия, инициалы)

Медведева Е.Н.

« 30 » марта 20 17 год

