



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**
456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск, ул. Транспортная, 11, телефон (351-46) 3-87-46, эл. адрес ugps7snz@yandex.ru
телефон доверия (351-46) 2-43-91

Россия, Челябинская область, город Снежинск,
(место составления предписания)
улица Транспортная, дом № 11, кабинет № 109

« 12 » апреля 20 21 г.
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 19 / 1 / 1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Снежинска»**
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
(далее МУ «КЦСОН»)
(гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» по пожарному надзору № 19 от « 02 » марта 20 21 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 11 ч. 00 мин. « 22 » марта 20 21 г.
по 09 ч. 00 мин. « 12 » апреля 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка:

государственным инспектором ФГКУ "Специальное управление ФПС № 7 МЧС России" по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Бардашевским Михаилом Андреевичем в отношении МУ «КЦСОН», осуществляющего деятельность по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 7

совместно с директором МУ «КЦСОН» Медведевой Еленой Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

надзору, проводившего (-их) поверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, мест их выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
19/1/1	В помещениях архива (каб. 208 и 208а), отделка стен и потолков выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 и (или) КМ1 (сертификаты на материалы не предоставлены)	нарушена часть 15 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	12.04.2023	
19/1/2	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления не	нарушен пункт 5.12 СП 484.1311500.2020	12.04.2023	

обеспечивает уровень доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровень доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);	«Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты» от 01.03.2021		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС
№ 7 МЧС России" по пожарному надзору Бардашевский М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« _____ » _____ 20 21 год



Предписание № 19/1/1-2 от 12.04.2021 (на двух листах) для исполнения получил:

V _____
(подпись)

Директор МУ «КЦСОН» Медведева Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » апреля 20 21 год